Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Łobzie

Łobez, dnia 02.11.2026 r.


Komunikat nr 46/2026

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 02.11.2026 r. w sprawie braku przydatności do spożycia wody z wodociągu Tucze gm. Dobra, pow. Łobeski, zaopatrującego 277 mieszkańców miejscowości Tucze, gm. Dobra.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody ze strefy zaopatrzenia w wodę Tucze, gm. Dobra stwierdził, że woda nie spełnia wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2026 r. poz. 748), z uwagi na przekroczenie parametru mikrobiologicznego – liczba bakterii grupy coli w ilości 14 jtk/100ml.

W związku z powyższym konieczne jest przestrzeganie następujących wskazówek:

1. Woda z kranu **nie może być spożywana, ani używana do przygotowania posiłków.**
2. Woda **nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania.**
3. Woda **nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.**
4. Woda może być wykorzystywana do celów sanitarnych, tj. WC.



W trakcie prowadzenia dezynfekcji wody do spożycia może nastąpić zmiana zapachu wody.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 23, 72-210 Dobra – zarządzający wodociągiem Tucze, gm. Dobra został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższa informacja obowiązuje do czasu odwołania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie
Aneta Jakubowska
/pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie
ul. Niepodległości 66/2 | 73-150 Łobez
+48 91 397 45 42
adres e-mail: psse.lobez@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-13214-34784-ADVSW-26